

Tuna Samfällighetsförening
Kjell-Ove Flodström
Ekebergsvägen 34
645 97 STALLARHOLMEN

AR-25-QI-048324-01

EUSEUP-00230920

Kundnummer: SL8654684

Analysrapport

Provnummer:	177-2025-04161680	Ankomsttemp °C Mikro	7		
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2025-04-16 11:30		
Matris:	Utgående dricksvatten	Mikrob. analys påbörjad	2025-04-16 21:47		
Provet ankom:	2025-04-16	Provtagare**	K-O Flodström		
Utskriftsdatum:	2025-04-25	Desinfektion**	Ingen uppgift		
		Avhärdning**	Ingen uppgift		
Provmärkning:					
Provtagningsplats:	Tuna Samfällighetsförening, Vattenverket				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	< 1	cfu/ml		SS-EN ISO 6222:1999	a)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod	a)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod	a)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000	a)
Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala): Mikrobiologisk bedömning Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Jessica Zetterström, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Sida 1 av 1

Tuna Samfällighetsförening
 Kjell-Ove Flodström
 Ekebergsvägen 34
 645 97 STALLARHOLMEN

AR-25-QI-047965-01
EUSEUP-00230920

Kundnummer: SL8654684

Analysrapport

Provnummer:	177-2025-04161679	Ankomsttemp °C Mikro	7	
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	5	
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Provtagningsdatum**	2025-04-16 11:45	
Provet ankom:	2025-04-16	Mikrob. analys påbörjad	2025-04-16 21:45	
Utskriftsdatum:	2025-04-25	Kemisk analys påbörjad	2025-04-17 07:15	
		Provtagare**	K-O Flodström	
		Desinfektion**	Ingen uppgift	
		Avhärdning**	Ingen uppgift	
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	Tuna Samfällighetsförening, Användare			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Långsamväxande bakterier	330	cfu/ml		ISO 6222 mod. c)
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	8	cfu/ml		ISO 6222 mod. c)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod c)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2:1996 mod c)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000 c)
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			Intern metod a)*
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen			Intern metod a)*
Turbiditet	< 0.10	FNU	40%	SS-EN ISO 7027-1:2016 a)
Färg (410 nm)	< 5.0	mg Pt/l	25%	SS-EN ISO 7887:2012, metod C a)
pH	7.7		0.2	SS-EN ISO 10523:2012 a)
Temperatur vid pH-mätning	21.0	°C		SS-EN ISO 10523:2012 a)*
Konduktivitet	74	mS/m	10%	SS-EN 27888:1994 a)
Ammonium	< 0.013	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B a)
Ammoniumkväve (NH4-N)	< 0.010	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B a)
Järn Fe (end surgjort)	0.014	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023. b)
Mangan Mn (end surgjort)	0.032	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023. b)
Kemisk bedömning				
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12				

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Sida 1 av 2

Kommentar/bedömning från Eurofins Environment Testing Sweden AB:
Kemisk bedömning
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12

Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala):
Mikrobiologisk bedömning
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300
- b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
- c) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Maria Panagiota Theodorou, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>